




Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

**AMI s.r.o. ANCORA771 73W M18/238 PC ANCORA771 73W 2x1500 Favourite LED
luminaire with Philips Fortimo Strip HV5 2000lm/foot moduls with PMMA opal diffusor /
Datový list svítidla**

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



Klasifikace svítidel dle CIE: 95
Kód CIE Flux Code: 45 75 93 95 100

Výstup světla 1:

Vyhodnocení oslnění dle UGR												
p Strop	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Stěny	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Podlaha	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Velikost místnosti X Y	Směr pohledu napříč k ose lampy					Podélný směr pohledu k ose lampy						
2H	2H	21.2	22.5	21.6	22.8	23.2	20.9	22.2	21.3	22.5	22.8	
	3H	23.1	24.3	23.5	24.7	25.0	22.5	23.6	22.9	24.0	24.4	
	4H	23.9	25.0	24.3	25.4	25.8	23.0	24.1	23.4	24.5	24.9	
	6H	24.6	25.6	25.0	26.0	26.5	23.4	24.4	23.8	24.8	25.2	
	8H	24.9	25.9	25.3	26.3	26.7	23.5	24.5	23.9	24.9	25.3	
	12H	25.2	26.1	25.6	26.5	27.0	23.5	24.5	24.0	24.9	25.3	
4H	2H	21.7	22.8	22.1	23.2	23.6	21.4	22.5	21.8	22.9	23.3	
	3H	23.8	24.7	24.3	25.2	25.6	23.2	24.2	23.7	24.6	25.0	
	4H	24.7	25.6	25.2	26.0	26.5	23.9	24.8	24.4	25.2	25.7	
	6H	25.6	26.3	26.1	26.8	27.3	24.4	25.1	24.9	25.6	26.1	
	8H	25.9	26.6	26.5	27.1	27.6	24.6	25.2	25.1	25.7	26.3	
	12H	26.3	26.9	26.8	27.4	28.0	24.6	25.3	25.2	25.8	26.3	
8H	2H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.7	24.2	24.9	24.8	25.4	25.9	
	6H	26.0	26.5	26.5	27.0	27.6	24.9	25.4	25.4	26.0	26.5	
	8H	26.4	26.9	27.0	27.5	28.1	25.1	25.6	25.7	26.1	26.7	
	12H	26.9	27.3	27.5	27.9	28.5	25.3	25.7	25.8	26.3	26.9	
	4H	25.0	25.6	25.5	26.1	26.6	24.3	24.9	24.8	25.4	26.0	
	6H	26.0	26.5	26.6	27.0	27.6	25.0	25.5	25.5	26.0	26.6	
12H	8H	26.5	27.0	27.1	27.5	28.1	25.3	25.7	25.8	26.2	26.9	
Variace polohy pozorovatele pro vzdálenosti svítidel S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.4						
S = 2.0H	+0.3 / -0.5					+0.5 / -0.8						
Standardní tabulka	BK07					BK05						
Korekturní sčítanec	1.8					-0.2						
Korigované oslňovací indice, vztahy na 10244lm Celkový světelný tok												




Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

AMI s.r.o. ANCORA771 59W M18/237 PMMA ANCORA771 59W 2x1200 Favourite LED luminaire with Philips Fortimo Strip HV5 2000lm/foot moduls with PMMA opal diffusor / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.




Klasifikace svítidel dle CIE: 94
Kód CIE Flux Code: 45 75 92 94 100

Výstup světla 1:

Vyhodnocení oslnění dle UGR												
ρ Strop		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Stěny		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Podlaha		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Velikost místnosti X Y		Směr pohledu napříč k ose lampy					Podélný směr pohledu k ose lampy					
2H	2H	21.1	22.3	21.4	22.7	23.0	20.7	22.0	21.1	22.3	22.7	
	3H	23.0	24.2	23.4	24.5	24.9	22.3	23.5	22.7	23.8	24.2	
	4H	23.8	24.9	24.3	25.3	25.7	22.8	23.9	23.3	24.3	24.7	
	6H	24.6	25.6	25.0	26.0	26.4	23.2	24.2	23.7	24.6	25.1	
	8H	24.9	25.9	25.3	26.3	26.7	23.3	24.3	23.8	24.7	25.2	
	12H	25.2	26.1	25.6	26.5	27.0	23.3	24.3	23.8	24.7	25.2	
4H	2H	21.5	22.6	22.0	23.0	23.4	21.2	22.3	21.7	22.7	23.1	
	3H	23.7	24.6	24.1	25.0	25.5	23.0	24.0	23.5	24.4	24.9	
	4H	24.6	25.5	25.1	25.9	26.4	23.8	24.6	24.2	25.1	25.5	
	6H	25.5	26.3	26.0	26.8	27.3	24.3	25.0	24.8	25.5	26.0	
	8H	25.9	26.6	26.5	27.1	27.7	24.4	25.1	24.9	25.6	26.1	
	12H	26.3	26.9	26.9	27.5	28.0	24.5	25.1	25.0	25.6	26.2	
8H	2H	24.9	25.6	25.4	26.1	26.6	24.1	24.8	24.6	25.3	25.8	
	3H	25.9	26.5	26.5	27.0	27.6	24.7	25.3	25.3	25.8	26.4	
	4H	26.4	26.9	27.0	27.5	28.1	25.0	25.5	25.6	26.0	26.6	
	6H	26.9	27.4	27.5	27.9	28.6	25.2	25.6	25.7	26.2	26.8	
	8H	24.9	25.5	25.4	26.0	26.6	24.1	24.8	24.7	25.3	25.8	
	12H	26.0	26.5	26.5	27.0	27.6	24.9	25.4	25.4	25.9	26.5	
12H	6H	26.5	27.0	27.1	27.5	28.2	25.2	25.6	25.7	26.2	26.8	
	8H											
Variace polohy pozorovatele pro vzdálenosti svítidel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.8					
Standardní tabulka		BK07					BK05					
Korekturní sčítanec		2.6					0.5					
Korigované oslňovací indice, vztahy na 8115lm Celkový světelný tok												

Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / Shrnutí



Výška místnosti: 8.400 m, Činitel údržby: 0.70

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:797

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	249	4.75	438	0.019
Podlaha	53	241	5.34	396	0.022
Strop	70	121	5.06	181	0.042
Stěny (4)	60	136	5.50	366	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.538, Strop / pracovní rovina: 0.486.

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	139	AMI s.r.o. ANCORA771 59W M18/237 PMMA ANCORA771 59W 2x1200 Favourite LED luminaire with Philips Fortimo Strip HV5 2000lm/foot moduls with PMMA opal diffuser (1.000)	8123	8115	59.0
2	33	AMI s.r.o. ANCORA771 73W M18/238 PC ANCORA771 73W 2x1500 Favourite LED luminaire with Philips Fortimo Strip HV5 2000lm/foot moduls with PMMA opal diffuser (1.000)	10264	10244	73.3
Celkem:			1467824	Celkem: 1466037	10619.9

Specifický příkon: $2.33 \text{ W/m}^2 = 0.93 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 4558.52 m^2)

Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

AMI s.r.o. ANCORA771 59W M18/237 PMMA ANCORA771 59W 2x1200 Favourite LED luminaire with Philips Fortimo Strip HV5 2000lm/foot moduls with PMMA opal diffusor
8123 lm, 59.0 W, 1 x 1 x Philips Fortimo LED Strip 2*1ft 2000lm+2ft 4000lm 840 FC HV5 (Opravný faktor 1.000).



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	78.178	32.998	5.650	0.0	0.0	0.0
2	78.178	29.309	5.650	0.0	0.0	0.0
3	78.178	25.620	5.650	0.0	0.0	0.0
4	78.178	21.931	5.650	0.0	0.0	0.0
5	78.178	18.243	5.650	0.0	0.0	0.0
6	78.178	14.554	5.650	0.0	0.0	0.0
7	78.178	10.865	5.650	0.0	0.0	0.0
8	78.178	7.177	5.650	0.0	0.0	0.0
9	78.178	3.488	5.650	0.0	0.0	0.0
10	78.178	-0.201	5.650	0.0	0.0	0.0
11	78.178	-3.890	5.650	0.0	0.0	0.0
12	72.113	32.884	5.650	0.0	0.0	0.0
13	72.113	29.195	5.650	0.0	0.0	0.0
14	72.113	25.506	5.650	0.0	0.0	0.0
15	72.113	21.818	5.650	0.0	0.0	0.0
16	72.113	18.129	5.650	0.0	0.0	0.0
17	72.113	14.440	5.650	0.0	0.0	0.0
18	72.113	10.752	5.650	0.0	0.0	0.0
19	72.113	7.063	5.650	0.0	0.0	0.0
20	72.113	3.374	5.650	0.0	0.0	0.0
21	72.113	-0.315	5.650	0.0	0.0	0.0
22	72.113	-4.003	5.650	0.0	0.0	0.0
23	66.229	33.033	5.650	0.0	0.0	0.0
24	66.229	29.345	5.650	0.0	0.0	0.0
25	66.229	25.656	5.650	0.0	0.0	0.0
26	66.229	21.967	5.650	0.0	0.0	0.0
27	66.229	18.279	5.650	0.0	0.0	0.0
28	66.229	14.590	5.650	0.0	0.0	0.0



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
 Telefon 0918 36 99 26
 Fax
 e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
29	66.229	10.901	5.650	0.0	0.0	0.0
30	66.229	7.212	5.650	0.0	0.0	0.0
31	66.229	3.524	5.650	0.0	0.0	0.0
32	66.229	-0.165	5.650	0.0	0.0	0.0
33	66.229	-3.854	5.650	0.0	0.0	0.0
34	60.165	32.920	5.650	0.0	0.0	0.0
35	60.165	29.231	5.650	0.0	0.0	0.0
36	60.165	25.542	5.650	0.0	0.0	0.0
37	60.165	21.854	5.650	0.0	0.0	0.0
38	60.165	18.165	5.650	0.0	0.0	0.0
39	60.165	14.476	5.650	0.0	0.0	0.0
40	60.165	10.787	5.650	0.0	0.0	0.0
41	60.165	7.099	5.650	0.0	0.0	0.0
42	60.165	3.410	5.650	0.0	0.0	0.0
43	60.165	-0.279	5.650	0.0	0.0	0.0
44	60.165	-3.967	5.650	0.0	0.0	0.0
45	54.135	33.183	5.650	0.0	0.0	0.0
46	54.135	29.494	5.650	0.0	0.0	0.0
47	54.135	25.806	5.650	0.0	0.0	0.0
48	54.135	22.117	5.650	0.0	0.0	0.0
49	54.135	18.428	5.650	0.0	0.0	0.0
50	54.135	14.739	5.650	0.0	0.0	0.0
51	54.135	11.051	5.650	0.0	0.0	0.0
52	54.135	7.362	5.650	0.0	0.0	0.0
53	54.135	3.673	5.650	0.0	0.0	0.0
54	54.135	-0.016	5.650	0.0	0.0	0.0
55	54.135	-3.704	5.650	0.0	0.0	0.0
56	48.070	33.069	5.650	0.0	0.0	0.0
57	48.070	29.381	5.650	0.0	0.0	0.0
58	48.070	25.692	5.650	0.0	0.0	0.0
59	48.070	22.003	5.650	0.0	0.0	0.0
60	48.070	18.314	5.650	0.0	0.0	0.0
61	48.070	14.626	5.650	0.0	0.0	0.0
62	48.070	10.937	5.650	0.0	0.0	0.0
63	48.070	7.248	5.650	0.0	0.0	0.0
64	48.070	3.559	5.650	0.0	0.0	0.0
65	48.070	-0.129	5.650	0.0	0.0	0.0
66	48.070	-3.818	5.650	0.0	0.0	0.0



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
 Telefon 0918 36 99 26
 Fax
 e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
67	42.186	33.219	5.650	0.0	0.0	0.0
68	42.186	29.530	5.650	0.0	0.0	0.0
69	42.186	25.841	5.650	0.0	0.0	0.0
70	42.186	22.153	5.650	0.0	0.0	0.0
71	42.186	18.464	5.650	0.0	0.0	0.0
72	42.186	14.775	5.650	0.0	0.0	0.0
73	42.186	11.086	5.650	0.0	0.0	0.0
74	42.186	7.398	5.650	0.0	0.0	0.0
75	42.186	3.709	5.650	0.0	0.0	0.0
76	42.186	0.020	5.650	0.0	0.0	0.0
77	42.186	-3.668	5.650	0.0	0.0	0.0
78	36.122	33.105	5.650	0.0	0.0	0.0
79	36.122	29.416	5.650	0.0	0.0	0.0
80	36.122	25.728	5.650	0.0	0.0	0.0
81	36.122	22.039	5.650	0.0	0.0	0.0
82	36.122	18.350	5.650	0.0	0.0	0.0
83	36.122	14.661	5.650	0.0	0.0	0.0
84	36.122	10.973	5.650	0.0	0.0	0.0
85	36.122	7.284	5.650	0.0	0.0	0.0
86	36.122	3.595	5.650	0.0	0.0	0.0
87	36.122	-0.093	5.650	0.0	0.0	0.0
88	36.122	-3.782	5.650	0.0	0.0	0.0
89	10.701	11.843	7.000	0.0	0.0	90.0
90	12.686	11.844	7.000	0.0	0.0	90.0
91	14.671	11.844	7.000	0.0	0.0	90.0
92	16.655	11.845	7.000	0.0	0.0	90.0
93	18.640	11.846	7.000	0.0	0.0	90.0
94	10.713	3.768	7.000	0.0	0.0	90.0
95	12.695	3.769	7.000	0.0	0.0	90.0
96	14.677	3.769	7.000	0.0	0.0	90.0
97	16.659	3.770	7.000	0.0	0.0	90.0
98	18.641	3.771	7.000	0.0	0.0	90.0
99	10.589	-1.872	7.000	0.0	0.0	90.0
100	12.604	-1.872	7.000	0.0	0.0	90.0
101	14.620	-1.871	7.000	0.0	0.0	90.0
102	16.636	-1.870	7.000	0.0	0.0	90.0
103	18.651	-1.869	7.000	0.0	0.0	90.0
104	-12.624	-2.783	7.000	0.0	0.0	90.0



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
 Telefon 0918 36 99 26
 Fax
 e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / Svítidla (seznam souřadnic)


Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
105	-8.936	-2.783	7.000	0.0	0.0	90.0
106	-5.248	-2.783	7.000	0.0	0.0	90.0
107	-1.561	-2.783	7.000	0.0	0.0	90.0
108	2.127	-2.783	7.000	0.0	0.0	90.0
109	5.815	-2.783	7.000	0.0	0.0	90.0
110	-12.493	4.728	7.000	0.0	0.0	90.0
111	-8.806	4.730	7.000	0.0	0.0	90.0
112	-5.119	4.731	7.000	0.0	0.0	90.0
113	-1.431	4.732	7.000	0.0	0.0	90.0
114	2.256	4.734	7.000	0.0	0.0	90.0
115	5.943	4.735	7.000	0.0	0.0	90.0
116	-12.432	11.559	7.000	0.0	0.0	90.0
117	-8.708	11.559	7.000	0.0	0.0	90.0
118	-4.985	11.559	7.000	0.0	0.0	90.0
119	-1.261	11.559	7.000	0.0	0.0	90.0
120	2.463	11.559	7.000	0.0	0.0	90.0
121	6.186	11.559	7.000	0.0	0.0	90.0
122	-12.564	17.900	7.000	0.0	0.0	90.0
123	-8.840	17.900	7.000	0.0	0.0	90.0
124	-5.117	17.900	7.000	0.0	0.0	90.0
125	-1.393	17.900	7.000	0.0	0.0	90.0
126	2.330	17.900	7.000	0.0	0.0	90.0
127	6.054	17.900	7.000	0.0	0.0	90.0
128	-12.651	24.940	7.000	0.0	0.0	90.0
129	-8.927	24.940	7.000	0.0	0.0	90.0
130	-5.204	24.940	7.000	0.0	0.0	90.0
131	-1.480	24.940	7.000	0.0	0.0	90.0
132	2.243	24.940	7.000	0.0	0.0	90.0
133	5.967	24.940	7.000	0.0	0.0	90.0
134	-12.695	32.067	7.000	0.0	0.0	90.0
135	-8.971	32.067	7.000	0.0	0.0	90.0
136	-5.248	32.067	7.000	0.0	0.0	90.0
137	-1.524	32.067	7.000	0.0	0.0	90.0
138	2.199	32.067	7.000	0.0	0.0	90.0
139	5.923	32.067	7.000	0.0	0.0	90.0



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

AMI s.r.o. ANCORA771 73W M18/238 PC ANCORA771 73W 2x1500 Favourite LED luminaire with Philips Fortimo Strip HV5 2000lm/foot moduls with PMMA opal diffusor
10264 lm, 73.3 W, 1 x 1 x Philips Fortimo LED Strip 1ft 2000lm+2*2ft 4000lm 840 FC HV5 (Opravný faktor 1.000).



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	29.355	33.269	7.000	0.0	0.0	0.0
2	29.355	30.932	7.000	0.0	0.0	0.0
3	29.355	28.595	7.000	0.0	0.0	0.0
4	29.355	26.258	7.000	0.0	0.0	0.0
5	29.355	23.922	7.000	0.0	0.0	0.0
6	29.355	21.585	7.000	0.0	0.0	0.0
7	29.355	19.248	7.000	0.0	0.0	0.0
8	29.355	16.911	7.000	0.0	0.0	0.0
9	12.707	33.516	7.000	0.0	0.0	0.0
10	12.707	31.179	7.000	0.0	0.0	0.0
11	12.707	28.842	7.000	0.0	0.0	0.0
12	12.707	26.506	7.000	0.0	0.0	0.0
13	12.707	24.169	7.000	0.0	0.0	0.0
14	12.707	21.832	7.000	0.0	0.0	0.0
15	12.707	19.495	7.000	0.0	0.0	0.0
16	12.707	17.159	7.000	0.0	0.0	0.0
17	30.294	12.895	5.600	0.0	0.0	0.0
18	30.294	9.568	5.600	0.0	0.0	0.0
19	30.294	6.242	5.600	0.0	0.0	0.0
20	30.294	2.916	5.600	0.0	0.0	0.0
21	30.294	-0.411	5.600	0.0	0.0	0.0
22	30.294	-3.737	5.600	0.0	0.0	0.0
23	27.014	25.337	7.000	0.0	0.0	-90.0
24	24.070	25.337	7.000	0.0	0.0	-90.0
25	21.126	25.337	7.000	0.0	0.0	-90.0
26	18.183	25.337	7.000	0.0	0.0	-90.0
27	15.239	25.337	7.000	0.0	0.0	-90.0
28	23.336	12.949	5.600	0.0	0.0	0.0



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk


Místnost 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
29	23.336	9.622	5.600	0.0	0.0	0.0
30	23.336	6.296	5.600	0.0	0.0	0.0
31	23.336	2.970	5.600	0.0	0.0	0.0
32	23.336	-0.357	5.600	0.0	0.0	0.0
33	23.336	-3.683	5.600	0.0	0.0	0.0




Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / výrobní hala / Isolinie (E, kolmo)



Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(34.002 m, -4.462 m, 0.850 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 330



Rastr: 64 x 64 Body

E_m [lx]
315

E_{min} [lx]
206

E_{max} [lx]
359


E_{min} / E_m
0.654

E_{min} / E_{max}
0.575




Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
 Telefon 0918 36 99 26
 Fax
 e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / výrobní hala 2 / Isolinie (E, kolmo)



Poloha plochy v místnosti:
 Označený bod:
 (21.721 m, -4.757 m, 0.100 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 148



Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
302

E_{min} [lx]
225

E_{max} [lx]
337


E_{min} / E_m
0.747

E_{min} / E_{max}
0.669



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
 Telefon 0918 36 99 26
 Fax
 e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / sklad2 - expedicia prijem / Isolinie (E, kolmo)



Poloha plochy v místnosti:
 Označený bod:
 (-14.454 m, -5.103 m, 0.100 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 308



Rastr: 64 x 64 Body

E_m [lx]
226

E_{min} [lx]
151

E_{max} [lx]
272


E_{min} / E_m
0.665

E_{min} / E_{max}
0.552



Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
 Telefon 0918 36 99 26
 Fax
 e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / sklad1 - v buducnosti vyroba prac rovina 0,85m / Isolinie (E, kolmo)



Poloha plochy v místnosti:
 Označený bod:
 (10.030 m, -4.297 m, 0.850 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 142



Rastr: 16 x 32 Body

E_m [lx]
319

E_{min} [lx]
248

E_{max} [lx]
366


E_{min} / E_m
0.776

E_{min} / E_{max}
0.676




Zpracovatel Ing. Peter Ďurana
Telefon 0918 36 99 26
Fax
e-mail durana@sk-fotos.sk

Místnost 1 / sklad 3 - cast sklad / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 154

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(10.569 m, 15.933 m, 0.100 m)



Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
314

E_{min} [lx]
194

E_{max} [lx]
406

E_{min} / E_m
0.617

E_{min} / E_{max}
0.477