

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 39149 /2019

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda :	Ing. Vladimír Kľoc	- zástupca investora
Členovia :	Ing. Ján Božek	- projektant EL
Členovia :	Ing. Tibor Beťko	- projektant EL

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SO ZAMERANÍM NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTOV AŽD W POPRAD s.r.o.

Obsah: Bleskozvod a uzemnenie

Zák. č. : 39149

Investor: AŽD W Poprad s.r.o., Scholtzova 429/1A, 059 51 Poprad - Matejovce, Slovensko

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51, PD stavby

Popis zariadenia:

PD rieši bleskozvod a uzemnenie pre stavebné úpravy výrobné haly.

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

pre vonkajšie priestory :

AA3, AA5, AB8 s obmedzením teploty (-25°C až +40°C), AC1, AD3 len dážď, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AMXX-1, AN2, AP1, AQ3, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

vonkajšia stena objektu

AA3, AA5, AB8 s obmedzením teploty (-25°C až +40°C), AC1, AD3 len dážď, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AMXX-1, AN2, AP1, AQ3, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Upozornenie:

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 10/ 2019

podpis predsedu komisie